AKT

Общего весеннего осмотра здания (сооружения) Муниципального автономного общеобразовательного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

г. Артемовский (населенный пункт) «04» мая 2020 г.

- 1. Название здания (сооружения) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
- 2. Адрес Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, б.
- 3.Владелец (балансодержатель) Администрация Артемовского городского округа
- 4.Пользователи (наниматели, арендаторы) *МАОУ «СОШ № 1»*
- 5.Год постройки 1936
- 6.Материал стен кирпичные
- 7. Этажность 2
- 8. Наличие подвала нет
- 9. Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя директор Чехомова Н.Н.

Членов комиссии:

- 1.Заместитель директора по административно-хозяйственной части Плешкова И.А.

2 <u>.Рабочий по обслу</u>	<u>живанию здания Щербаков И.В.</u>
Представители:	
1	
2	
Произвели осмотр	здания MAOУ «СОШ № 1» по вышеуказанному адресу.
	(наименование здания (сооружения)

No	Наименование	Оценка состояния,	Перечень	Сроки
п/п	конструкций/оборудования и устройств	описание дефектов	необходимых и рекомендуемых работ	и исполнители
1	2	3	4	5
1	Благоустройство	Состояние удовлетворительное	Требуется ремонт дворовой территории	по мере финансирования зам.дир.по АХЧ
2	Фундаменты	Состояние удовлетворительное	Требуется ремонт цоколя и отмостки	По мере финансирования
				зам.дир.по АХЧ
3	Несущие стены (колонны)	Кирпичные состояние удовлетворительное		
4	Перегородки	Деревянные		

		OXYMAN TIONS OF SAME	T	1
		оштукатурены,		
		побелены,		
		покрашены.		
		Состояние		
		удовлетворительное		
5	Балки (фермы)	Железобетонные		
6	Перекрытия	чердачные		
		перекрытия		
		железобетонные,		
		потолочные,		
		межэтажные		
		перекрытия-		
		железобетонные		
		плиты.		
		Состояние		
		удовлетворительное		
7	Лестницы	Между этажами		
		железобетонные,		
		покрашены,		
		ограждение		
		металлическое.		
		Состояние		
		удовлетворительное		
8	Полы	Деревянные и	Требуется замена	По мере
		заливные с линолеумом, имеются	полов или покрытие	финансирования
		дефекты	линолеумом	зам.дир.по АХЧ
9				
				L

	а) окна	деревянные, покрашены, пластиковые. Техническое состояние частичная	требуется замена окон в количестве 100 шт.	по мере финансирования зам.дир.по АХЧ
		деформация, гниль. Состояние удовлетворительное		
	б)двери, ворота	состояние удовлетворительное		
10	Кровля	Двускатная, шифер, деревянные конструкции чердака обработаны Состояние удовлетворительное		
11	Наружная отделка:			
	а)архитектурные детали	удовлетворительное		
	б)водоотводящие устройства	требуется частичный ремонт		по мере финансирования зам. директора по АХЧ
12	в)			
13	Система отопления	Централизованная, состояние удовлетворительное	требуется промывка	июнь-июль 2020 зам.дир.по АХЧ
14	Система водоснабжения	Централизованная, состояние удовлетворительное		

15	система водоотведения	централизованное,		
		состояние		
		удовлетворительное		ī
16	Санитарно-технические устройства	Состояние удовлетворительное	требуется доп.туалет 1 этаж	по мере финансирования
17	Газоснабжение	Нет		зам.дир.по АХЧ
18	Вентиляция	естественная и приточно-вытяжная	Требуется установка шахт и оборудования вытяжной системы	по мере финансирования зам.дир.по АХЧ
19	Электроснабжение, освещение	Разводка по этажам алюминиевым кабелем. Состояние неудовлетворительное	Требуется замена эл.проводки.	по мере финансирования зам.директора по АХЧ
20	Технологическое оборудование	Состояние удовлетворительное		
-	ит.д.			

В ходе внешнего осмотра произведены:				
1)отрывка шурфов				
2)простукивание внутренних стен и фасада				
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструк	сций			
4) взятие проб материалов для испытаний				
5) другие замеры и испытания конструкций	и оборудования			
6) прилегающая территория ограждение вы	<u>ісотой 1,8м</u>			
Выводы и предложения: дальнейшая эксплуатация здания возможна, требуется				
текущий ремонт.				
Подписи:	NO			
Председатель комиссии	Н.Н. Чехомова			
Члены комиссии:	Ad f			
Заместитель директора по АХЧ	И.А. Плешкова			
Рабочий по обслуживанию здания	и.В. Щербаков			
	0 -			